



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
Неклиновского района**

пер. Красный, 41, с. Покровское,  
Неклиновский район,  
Ростовская область, 346830

05.04.2018 № 7-18-2018

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю «Спортивный центр с  
универсальным игровым залом»

Склярову В.А.

ул. Ленина, 275 а, с. Покровское,  
Неклиновский район, Ростовская  
область, 346830

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
требований пожарной безопасности

В соответствии с поручением прокуратуры Ростовской области от 27.03.2018 №74/1-13-2018, в связи с произошедшим 25.03.2018 пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово, повлекшим гибель более 50 человек, в том числе детей, прокуратурой района с привлечением органов ГУ МЧС России по Ростовской области в Неклиновском районе проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

Прокуратурой района совместно со специалистами отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновском и Мясниковскому районам ГУ МЧС России по Ростовской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в «Спортивный центр с универсальным игровым залом» расположенным по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, 25г.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации

Г2 № 442396



производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

При проверке выявлено нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности, а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) в пожарном кране внутреннего противопожарного водопровода (п. 57 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»),

2. Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 постановление Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»),

3. Для облицовки стен путей эвакуации применены горючие материалы, на которые не предоставлены документы характеризующие их пожарную опасность (пластиковые панели) (таблица 28 часть 6 статьи 134 ФЗ от 22.07.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

4. Руководитель организации не обеспечил наличие у прибора автоматической установки пожарной сигнализации инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре (п. 64 постановление Правительства РФ от 25.04.2018 № 390 «О противопожарном режиме»).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (далее – ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ) целями государственной политики в интересах детей являются в том числе защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка.

Нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, выявленные прокуратурой района в ходе проверки, создают условия и предпосылки к нарушению прав и законных интересов детей и ставят под угрозу их жизнь и здоровье, что является недопустимым.

Данный подход к осуществлению деятельности по оздоровлению и воспитанию несовершеннолетних в «Спортивном центре с универсальным игровым залом» является недопустимым и подлежит незамедлительному устранению.

Вышеуказанные нарушения действующего законодательства стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения должностных лиц «Спортивного центра с универсальным игровым залом» возложенных на них должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,



**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием прокурора района и принять меры к устранению допущенных нарушений противопожарного законодательства, их причин и условий им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах в течение месяца со дня внесения представления в письменной форме сообщить прокурору Неклиновского района.

4. О дате рассмотрения представления уведомить прокурора Неклиновского района.

И.о. прокурора района  
советник юстиции



Т.А. Босенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Управление образования Администрации  
Неклиновского р-на Ростовской области  
Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  
дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа»  
ИНН 6123009212 КПП 612301001  
346830 с. Покровское, ул. Ленина, 275 «А»  
Расчетный счет № 40701810160151000025  
в УФК по Ростовской области  
отделение в Ростов- на- Дону  
БИК 046015001  
л. счет № 20586Х99370  
тел. факс: 8(863)3-14-73

И.о. прокурора района  
Советнику юстиции  
Босенко Т.А.



№ 20 от 08.05.2018 г.

На № 7-18-2018 от 05.04.2018 г.

В присутствии помощника прокурора Неклиновского района Лисицкой А.Ю. было рассмотрено представление Прокуратуры Неклиновского района от 05.04.2018 г. № 7-18-2018 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности». По результатам рассмотрения информирую Вас о том, что:

- нарушения согласно п.57 Постановления Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» - пожарные рукава были приобретены 13.12.2017 г. (тов. накладная № 74 от 13.12.2017 г.), исходя и этого очередная перекатка будет проведена в конце 2018 г.;

- нарушения согласно п.55 Постановления Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» - проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода была проведена 13.12.2017 г. (акты выполненных работ № 1583 от 13.12.2017 г., протоколы № 123, 124, 125 от 13.12.2017 г.), исходя и этого очередные испытания будут проведены весной 2018 г.;

- нарушения согласно таблицы 28 часть 6 статьи 134 ФЗ от 22.07.2018 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - рассматривается вопрос о демонтаже облицовки стен путей эвакуации (пластиковые панели);

- нарушения согласно п.64 Постановления Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» - отсутствие у прибора автоматической пожарной установки пожарной сигнализации инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре – данное нарушение будет устранено и впредь не повторится.

- по результатам проверки прокуратурой района с привлечением органов ГУ МЧС России по Ростовской области в Неклиновском районе, на заместителя директора по АХЧ Макеева Александра Викторовича наложено дисциплинарное взыскание (копия приказа прилагается).

Директор МБОУ ДО ДЮСШ

В.А.Скляр